

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 11, тел. (863) 240-67-66, E-Mail: gumchsro_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

347360 Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 16, тел 26-61-48, факс 26-51-48,

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

e-mail: logpn_rnd@mail.ru «Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 57/1/1

**Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду

«Колокольчик» г. Волгодонска, детскому дошкольному учреждению

(категория риска – чрезвычайно высокий).

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Волгодонска по пожарному надзору № 57 от 27.05.2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка: «18» июня 2021 года, «21» июня 2021 года проведена плановая проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Недайводиным Владимиром Геннадьевичем в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колокольчик» г. Волгодонска, детского дошкольного учреждения по адресу: г. Волгодонск, ул. Черникова, 4,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ ДС «Колокольчик» г. Волгодонска Панферовой Л.А., заместителем заведующего по АХЧ Щербаковой Е.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не предоставлен график и акты по очистке воздухопроводов систем вентиляции.	п.43, п.124 Правила противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020года.	07.03.2022г	
2.	На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем	пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	

	(поставщиком), а также при отсутствии информации из-готовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.			
3.	Из помещения парильной в сауне при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (дверь выходит в предбанник, а не в бассейн).	пункт 23 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
4.	По коридору сауны и бассейна для декоративной отделки стен и потолка допускается применение горючих материалов (схожие с вагонкой из натуральной древесины, пластиковые панели). Сертификаты не представлены, класс пожарной опасности строительных материалов установить невозможно.	таблица 3, таблица 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ; пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
5.	В группе №6 на путях эвакуации для декоративной отделки потолка применяется материал (пенопластовая плитка). Сертификаты пожарной безопасности, позволяющие определить параметры пожарной опасности данного материала отсутствуют.	таблица 3, таблица 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ; пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
6.	В здании детского сада на путях эвакуации для покрытия пола применяется материал (линолеум). Сертификаты пожарной безопасности, позволяющие определить параметры пожарной опасности данного материала отсутствуют.	таблица 3, таблица 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ; пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года	07.03.2022г	

		№1479.		
7.	В спортзале для декоративной отделки стен допускается применение горючих материалов (дерево). Сертификаты не представлены, класс пожарной опасности строительных материалов установить невозможно.	таблица 3, таблица 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ; пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
8.	В кабинете изостудия для декоративной отделки потолка допускается применение горючих материалов (натяжной потолок). Сертификаты не представлены, класс пожарной опасности строительных материалов установить невозможно.	таблица 3, таблица 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ; пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
9.	Для декоративной отделки потолка в медицинском блоке допускается применение горючих материалов (натяжной потолок). Сертификаты не представлены, класс пожарной опасности строительных материалов установить невозможно.	таблица 3, таблица 28 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ; пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
10.	На объекте защиты руководителем организации не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
11.	В ряде случаев руководитель организации на дверях лестничных клеток не обеспечивает наличие приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах.	пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
12.	На лестнице 3-го типа из группы №8 высота ограждения марша лестницы 1.06	п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП	07.03.2022г	

	метра и площадки 1.14 метра, что не соответствует требованиям пожарной безопасности.	1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г.		
13.	На лестнице 3-го типа из группы №14 высота ограждения площадки 1.13 метра, что не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г.	07.03.2022г	
14.	На лестнице 3-го типа из группы №13 высота ограждения площадки 1.12 метра, что не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г.	07.03.2022г	
15.	На лестнице 3-го типа из группы №9 высота ограждения площадки 1.13 метра, что не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г.	07.03.2022г	
16.	На лестнице 3-го типа из группы №7 высота ограждения марша лестницы 1 метра и площадки 1.14 метра, что не соответствует требованиям пожарной безопасности.	п.4 ст.4 ФЗ № 123- от 22.08.2008; п. 6.30* СНиП 21-01-97*; п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 от 01.05.2009 г.; не противоречит п.4.4.7 СП 1.13130.2020 от 19.09.2020 г.	07.03.2022г	
17.	В инвентарной в туалете допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией.	пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	
18.	В архиве допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией.	пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479.	07.03.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
 по г. Волгодонску УНД и ПР
 ГУ МЧС России по Ростовской области
 капитан внутренней службы

«21» июня 2021г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
 «23» июня 2021г.



Недайводин В.Г.

Заведующий
 Л.А. Гамферова
 (должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору