

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
«Колокольчик», г. Волгодонска
г. Волгодонск ул. Черникова, 4
тел./факс 258005, тел.: 258122
E-mail: tpkol@inbox.ru
ИНН 6143035700 КПП 614301001
р/сч. 40701810760151000001
ОКПО 40593211 ОКВЭД 80.10.1
ОКОПФ -72 БИК 046015001
ОГРН 1026101938862
15 апреля 2019 г.
исх. № 02-23/52.

Заместителю начальника Волгодонского
территориального отдела по
государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора

Е.А.Боевой

Об устранении нарушений

Согласно протокола № 30-08/22-19 об административном правонарушении сообщаем, что все выявленные в ходе проверки нарушения будут устранены согласно графика таблицы №1

Таблица №1

№	Описание и характер выявленных нарушений	Срок устранения нарушений
1	Токоведущие части аппаратов защиты щита ШР – 2 не ограждены от случайных прикосновений (отсутствует защитная шторка).	26.04.2019
2	Не предохранены от коррозии и не окрашены в чёрный цвет открыто проложенные заземляющие проводники системы молниезащиты здания детского сада.	19.04.2019
3	На лицевой стороне панелей щитов освещения частично отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений автоматических выключателей (нумерация).	15.04.2019
4	Токоведущие части аппаратов защиты в помещении пищеблока не ограждены от случайных прикосновений.	09.04.2019
5	Отсутствует запирающее устройство на дверях ЩО –5.	03.04.2019

Приложение: Копия документа об уплате штрафа, согласно постановления № 30-08/22-19 о назначении административного наказания.

Заведующий



Л.А.Панферова

Исп. Щербакова Е.Ю.
258122

Е.А. Боевой